

 KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI	TEKNİK ŞARTNAME	Doküman No:	
	LPG TEMİNİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ	Tarih:	06.07.2026
		Sayfa No:	1 / 2



KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI
LPG TEMİNİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAMESİ
2026

1. TANIMLAR

İdare/İşveren : Kastamonu Şeker Fabrikası

Yüklenici : Yapılacak olan ihale sonucu, Teknik Şartname konusu işleri yürütecek firma

2. ŞARTNAME KAPSAMI

Fabrikamızın yıllık ihtiyacı olan 300 adet 12 kg'lık ev tüpü ve 300 adet 45 kg'lık sanayi tüpü alım işini kapsamaktadır.

3. TEKNİK AÇIKLAMALAR

3.1. Yüklenici idarenin ihtiyacı olan 12 kg'lık ev tüpü ve 45 kg'lık sanayi tüpünü bir gün öncesinden kendisine bildirilen miktarda Fabrika İşçi Lokantası ile Malzeme Ambarına teslim edecektir.

 KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI	TEKNİK ŞARTNAME		Doküman No:	
	LPG TEMİNİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ		Tarih:	06.07.2026
			Sayfa No:	2 / 2

3.2. Teslim etme, Teslim alma şekli ve şartları: Yüklenicinin teslim ettiği 45 kg'lık sanayi tüpleri İşçi lokantası ve Malzeme Ambarı, 12 kg'lık ev tüpleri ise işçi lokantası tarafından teslim alınacaktır.

3.3. Gazlar Sanayi Tüpü 45 kg'lık ve ev tüpü 12 kg'lık tüplerde alınacaktır. Boş tüpler depozito karşılığı alınacak ve taahhüdün hitamı neticesinde tüpler iade edilerek depozitolar geri alınacaktır.

3.4. Yüklenici her zaman yedekleri ile birlikte Fabrikamızda 40 adet dolu sanayi tüpü ve 20 adet dolu ev tüpü bulundurmak zorundadır. İdare tarafından haber verildikten sonra Yüklenici tarafından boş tüpler derhal doluları ile değiştirilecektir.

3.5. Tüpler Kampanya zamanında 7 ila 10 günde ve kampanya haricinde 15 ila 20 günde bir değiştirilebileceğinden Yüklenici ona göre hazırlıklı bulunacak ve dedantörlerin değiştirilmesi Yükleniciye ait olacaktır.

3.6. Yüklenici gaz ihtiyacı zamanında temin edemediği takdirde gazlar İdare tarafından temin edilecek ve fiyat farkı Yüklenicinin istihkakından kesilecektir. Dedantörlerin alınan gazlara uymaması halinde değiştirilecek malzeme bedeli ve işçilik Yükleniciye ait olacaktır.

4. DİĞER HUSUSLAR

4.1. Teslim edilecek dolu gaz tüpleri Fabrikaya teslim edilecek, boş tüpler Yüklenici tarafından teslim alınacaktır.

4.2. Fabrikamızda kullanılan tüpler ihaleyi kazanan firmanın vereceği markadan başka marka/markalara ait olsa dahi yeni firma mevcut tüplerimizin tamamını bütün aksesuarlarıyla birlikte alıp, (Tüp, dedantör, hortum vs.) yerine kendi firmalarına ait tüp ve aksesuarlarını getirecektir. Bunun için ücret talep etmeyecektir.

4.3. Tüpler Fabrikamıza teslim edilirken dolu ve boş olarak tartılacak, kg'ı eksik olan tüpler ve bozuk, deforme olmuş, boyası zarar görmüş tüpler kabul edilmeyecektir.

4.4. Gerek tüplerin, gerekse çalıştığı yerin emniyeti açısından yıllık periyodik bakımlar TSE'de belirtildiği şekilde firma yaptırmış olacaktır.

4.5. Yüklenici taşınan tüplerin emniyetli olması açısından devrilmeleri ve düşmeleri önleyecek şekilde taşıyacak ve teslim edecektir.

4.6. Taşınabilir Tekrar Doldurulabilir, Kullanımdaki çelik LPG tüpler ile ilgili tebliğe, TS 5306, TS 1445, TS 1446, TS 1449 TSE standartlarına ve TSE nin diğer ilgili standartlarına uygun olacaktır.

4.7. LPG tüpleri TS 55 ve TS 5306 standartlarına, tüplerin üzerindeki LPG valfleri TS1862 standardına uygun olacaktır. Tüplerin üzerinde Türk Standardına uygun İmal edildiğini gösteren TS 55 işaretinin, TSE işaretinin, TS 5306 standardına göre periyodik kontrolünün yapılmış olması gereken tüplerde bu kontrolün yapıldığına dair işaretin ve dağıtım şirketinin adının bulunması gerekmektedir. Tüplerin üzerindeki LPG valflerinin üzerinde TS 1862 standardına uygun olduğunu gösteren işaret bulunmalıdır. Teslim edilecek LPG tüpleri paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı vb... olmayacaktır. LPG tüpleri TS 1449 standardına uygun olarak doldurulmuş olmalıdır. Tüpler Fabrikamıza yüklenici tarafından TS 1445 standartlarına uygun olarak teslim edilecektir.